ТАБЛИЦА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Наименование ОУ	Надзорный орган	№ предписания дата выдачи	Срок исполнения (день, месяц)	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)	Вид нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении (выполнено/частично/не выполнено)	Осталось сделать	Примечание
Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27	РПН	Предписание от 16.11.2017 № 651/17-01	13.08.2018	400000,00	Обеспечить отделку стен , допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в 2х спальнях в соответствии с требованиями.	выполнено	-	Акт выполненных работ от 27.07.2018
	РПН	Предписание от 16.11.2017 № 651/17-01	13.08.2018	180000,00	Обеспечить установку резервных источников горячего водоснабжения с разводкой воды для бесперебойного обеспечения горячей водой буфетных и туалетных 4х групповых помещений в соответствии с требованиями пункта	выполнено	-	Акт выполненных работ от 03.05.2018
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	-	Выполнить ремонт потолков и стен, в соответствии с требованиями.	выполнено	-	выполнено своими силами
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	-	Выполнить ремонт окон, подоконников где имеются трещины и отслоение краски,щели в соответствии с требованиями.	выполнено	-	выполнено своими силами
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	6840,00	Выполнить ремонт на душевых поддонах гигиенического покрытия, то есть привести в соответствии	выполнено	-	поддоны заменены сч.от 01.02.2018г

					с требованиями.			
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	180000,00	Оборудовать общеобменной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями.	выполнено	-	Акт сдачи-приёмки от 02.04.2018г

Заместитель директора по АХР Смирнова Любовь Юрьевна м.т. 89021340205, р.т.53-45-01

ТАБЛИЦА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Наименование ОУ	Надзорный орган	№ предписания дата выдачи	Срок исполнения (день, месяц)	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)	Вид нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении (выполнено/частично/не выполнено)	Осталось сделать	Примечание
Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27	РПН	Предписание от 16.11.2017 № 651/17-01	13.08.2018	400000,00	Обеспечить отделку стен , допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в 2х спальнях в соответствии с требованиями.	выполнено	-	Акт выполненных работ от 27.07.2018
	РПН	Предписание от 16.11.2017 № 651/17-01	13.08.2018	180000,00	Обеспечить установку резервных источников горячего водоснабжения с разводкой воды для бесперебойного обеспечения горячей водой буфетных и туалетных 4х групповых помещений в соответствии с требованиями пункта	выполнено	-	Акт выполненных работ от 03.05.2018
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	-	Выполнить ремонт потолков и стен, в соответствии с требованиями.	выполнено	-	выполнено своими силами
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	-	Выполнить ремонт окон, подоконников где имеются трещины и отслоение краски,щели в соответствии с требованиями.	выполнено	-	выполнено своими силами
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	6840,00	Выполнить ремонт на душевых поддонах гигиенического покрытия, то есть привести в соответствии	выполнено	-	поддоны заменены сч.от 01.02.2018г

					с требованиями.			
	РПН	Предписание от 21.12.2017 № 750/17-01	14.01.2019	180000,00	Оборудовать общеобменной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями.	выполнено	-	Акт сдачи-приёмки от 02.04.2018г

Заместитель директора по АХР Смирнова Любовь Юрьевна м.т. 89021340205, р.т.53-45-01